



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«29» апреля 2021 г.

№ 12594

Красноярский край  
г. Канск

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Подлепенец Евгенией Николаевной, при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 г. Канска (сокращенное наименование: МБОУ СОШ № 18 г. Канска), по адресу: 663606, Россия, Красноярский край, г. Канск, пер. Индустриальный, 1, ИНН 2450008780, ОГРН 1022401361311, на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица 1575 от 30 марта 2021 года, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 29 апреля 2021 № 12591).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ СОШ № 18 г. Канска устранить нарушения:

1. п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к проведению исследований, запланированных программой производственного контроля.

2. п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к проведению инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха после проведения обследования технического состояния вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет.

3. п. 1.4 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к функционированию МБОУ СОШ № 18 г. Канска при наличии заключения, подтверждающего ее соответствие санитарному законодательству.

4. п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к покрытию проездов, дорожек без дефектов на территории МБОУ СОШ № 18 г.

5. п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к обеспечению мусорных баков крышками.

6. п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к обеспечению компьютеров в кабинете информатики местным освещением.

7. п. п. 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к размещению санитарных узлов на каждом этаже;

8. п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к обеспечению электро- или бумажными полотенцами умывальных раковин туалетных помещений.

9. п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к обеспечению количества обучающихся в учебных кабинетах в соответствии с нормируемой площадью на одного обучающегося.

10. п. п. 1.1, 1.2, 2.5.2, 2.9.5, 2.11.2 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к покрытию полов (в кабинете № 22, кабинете технологии для девочек, малом спортивном зале, коридорах 1-го и 3-го этажей пристройки, кабинетах №№32, 37, 39, № 40, №№ 12, 25, 26, 27, 28, в вестибюле, кабинете № 7, на площадке 3-го этажа лестничного марша, исключающей травматизм обучающихся и персонала и позволяющей проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию).

11. п. п. 1.1, 1.2, 2.5.3, 2.9.5, 2.11.2 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к покрытию стен в малом спортивном зале, в спортивном зале, в кабинетах №№ 7, 13, 23; лестничном марше 2го этажа начальной школы, в рекреации 2 этажа начальной школы, в каб. № 43 стены, лестничный марш 2-го, 3-го этажей основной школы; покрытию потолков в малом спортивном зале, в рекреации 2 этажа начальной школы, в кабинетах №№ 40, 43, 44, 45, в коридоре 3-го этажа пристройки, в спортивном зале основного здания, лестничный марш 2-го этажа начальной школы, позволяющей проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию.

12. п. п. 1.1, 1.2, 2.8.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к отделке окон и своевременной замене разбитых стекол (учебные кабинеты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 41, 42, 43, 44, коридоры всех этажей, кабинет директора, приемной, малый спортивный зал, медицинский кабинет, частично лестнич-

ные марши, вестибюли, гардероб старших классов, туалет 2-го этажа), допускающей проветривание и проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфекционных средств.

13. п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к отделке дверей в учебных кабинетах, допускающей проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфекционных средств.

14. п. п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к поверхности учебной мебели (парты, стулья) в кабинетах №№ 2, 3, 7, 13, допускающей проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфекционных средств.

15. п. п. 2.11.2, 3.4.5 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к вешалкам для одежды и ячейкам для хранения обуви в гардеробной 7-11 классов для каждого обучающегося, позволяющей проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию;

16. п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к обеспечению холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов.

17. п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13, п. п. 4.1., 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к проведению одновременного однократного обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы всех обучающихся младших классов (1-4) 1 раз в год после летнего периода при формировании коллектива.

18. п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к использованию одного типа ламп в помещении.

19. п. п. 2.9.3, 2.9.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.6 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к допуску обучающихся после перенесенного инфекционного заболевания при наличии медицинской справки.

20. п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (таблица 2 приложения №7; таблица 3 приложения № 10), выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к контролю рациона питания обучающихся 12 лет и старше.

21. п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, главе V п.144 (таблице 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к нормируемому значению уровней искусственной освещенности в кабинете № 22 технологии для мальчиков.

Срок исполнения настоящего предписания: **16 октября 2023 года.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБОУ СОШ № 18 г. Канска.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок до **16 октября 2023 года**.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Канске

  
(подпись)

Е.Н. Подлепенец

Настоящее предписание от 29.04.2021 № 12594 вручено лично:

представитель по доверенности от 29 апреля 2021г.

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

Николаева С.В.

руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

29 апреля 2021г.

(дата)



(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением  
о вручении:

дата направления \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_ квитанции, дата вручения \_\_\_\_\_  
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)